



## Frister Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga

### 1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande:

<b>Tillämpningskriterier</b>	<b>Sotningsfrist</b>	<b>Frist för brandskyddskontroll</b>
Avser konventionella pannor.	3 ggr/år	3 år
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.	2 ggr/år	3 år
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.	1 ggr/år	3 år
Specialkonstruerad pelletspanna.	1 ggr/år	6 år

Om eldning sker med flytande bränslen gäller följande frister:

<b>Tillämpningskriterier</b>	<b>Sotningsfrist</b>	<b>Frist för brandskyddskontroll</b>
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.	3 ggr/år	3 år
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.	1 år	6 år
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.	2 år	6 år

## 2. K ksspisar, ugnar och andra j mf rbara f rbr nningsanordningar

Om eldning sker i st rre omfattning  n f r enskilt hush llsbehov g ller f ljande frister:

Till�mpningskriterier	Sotningsfrist	Frist f�r brandskyddskontroll
Avser eldst�der d�r eldning sker med fasta br�nslen, tung eldningsolja eller annat fr�n sotbildningssynpunkt motsvarande br�nsle.	6 ggr/�r	3 �r
Avser eldst�der d�r eldning sker med l�tt eldningsolja eller annat, fr�n sotbildningssynpunkt, motsvarande br�nsle.	1 �r	6 �r

Om eldning sker f r enskilt hush llsbehov kan sotningsfrister f r lokaleldst der till mpas.

## 3. Lokaleldst der

Om eldning sker i lokaleldst der g ller f ljande frister:

Till�mpningskriterier	Sotningsfrist	Frist f�r brandskyddskontroll
Avser eldst�der som utg�r den huvudsakliga k�llan f�r uppv�rmning av det rum d�r eldstaden �r uppst�lld eller f�r matlagning.	1 �r	3 �r
Avser eldst�der som inte utg�r den huvudsakliga k�llan f�r uppv�rmning av det rum d�r eldstaden �r uppst�lld eller f�r matlagning.	3 �r	6 �r
Eldstaden �r bel�gen i ett fritidshus och anv�nds i ringa omfattning.	3 �r	6 �r

## 4. Imkanaler i restauranger eller andra st rre k k

F r dessa imkanaler g ller f ljande frister:

Till�mpningskriterier	Sotningsfrist	Frist f�r brandskyddskontroll
Imkanalen betj�nar ett k�k d�r matlagning sker i st�rre omfattning �n f�r enskilt hush�lls behov.	3 ggr/�r	2 �r
Imkanalen betj�nar ett k�k f�r endast uppv�rmning av mat eller motsvarande verksamhet.	1 �r	6 �r