



Föreskrifter om frister för sotning

Beslutade vid direktionsmöte 2014-12-17. Föreskrifterna skall tillämpas fr.o.m. 2015-01-01.

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

” En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.”

Föreskriften är utformad utifrån Myndigheten samhällsskydd och beredskap (MSB) allmänna råd MSBFS 2014:6.

Sotningsfrister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Konventionella pannor
2 ggr/år	Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år	Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.
1 ggr/år	Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. Pannorna enligt denna kategori bör vara helautomatiska och miljögodkända.

Om eldning sker med *flytande bränslen* skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3år	Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning skall ske 3 gånger per år.

I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet skall sotning ske 1 gång per år.

Övrigt

När eldning inte skett mellan två sotningstillfällen bör skorstensfejarmästaren bevilja undantag för rengöring.

I enskilda fall får skorstensfejarmästaren ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. Skäl för ändringar skall meddelas direktionen.

Övergångsbestämmelser

Intill dess att dessa föreskrifter vunnit laga kraft gäller MSB föreskrifter om sotningsfrister i enlighet med konsekvensutredning MSBFS 2014:6, dock som längst t.o.m. 2017-12-31.

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet. Skorstensfejarmästaren får därvid besluta att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter skall användas på vissa objekt.